



Probenbeschreibung

Probennummer 106179
 Erhoben am 02.05.2017
 Erhebungszeit 09.50 Uhr
 Eingangsdatum 02.05.2017
 Gemeinde Freimettigen
 Netzname Brunnengemeinschaft
 Nr. Erhebungsstelle 22204
 Bezeichnung lfd. Brunnen Stall, Moser Fritz, Dorfstrasse 19
 Wasserbehandlung unbehandelt
 Verwendung als Trinkwasser
 Wassertemperatur 9.3 °C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien	Ergebnis	Einheit
Escherichia coli	nicht nachweisbar	pro 100 ml
Enterokokken	nicht nachweisbar	pro 100 ml
Aerobe, mesophile Keime	2	pro ml

Höchstwert gemäss TBDV
nicht nachweisbar
nicht nachweisbar
300 (Netz), 100 (an der Fassung) 20 (nach der Behandlung)

Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien	Ergebnis	Einheit
Trübung (90 Grad)	0.1	TE/F
Härtegrad (französische)	34.7	°f
Nitrat	15.8	mg/l

Anforderung gemäss TBDV
Richtwert: 1.0
Höchstwert: 40.0

Legende: TBDV = Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat, Tel. 031 633 11 24, rudolf.robbi@gef.be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig. Informationen zur Probenerhebung, zu Prüfverfahren und allfälligen Massnahmen befinden sich im Begleitbrief des Berichtes.